



Описание:
 N1 Подача шлама Ду50
 N2 Дренаж 2"
 N3 Отдушина Ду150
 N4 Переполнение Ду100
 N5 Система охлаждения 3/4"
 N6 Термостат 3/4"
 N7 Соединение продувки индикаторов уровня котла Ду25
 N8 Соединение для продувки котла по соленосодержанию Ду25
 N9 Манометр 1/2"
 N10 Инспекционный люк Ду150

						BDV-ES 700		
						Сепаратор продувок котлов BDV-ES 700		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГИП						Сепаратор продувок котлов		
Инженер								
Н.контр.						Общий вид		
						ООО "Энерго-Стандарт"		